

M E S T O S E R E Ď

Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď

Číslo: 20077/ÚPaSP 1035/2017

V Sereďi dňa 10.10.2017

O Z N Á M E N I E

verejnou vyhláškou
o začatí územného konania o zmene územného rozhodnutia
a upustení od ústneho konania

Navrhovateľ **Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518** v zastúpení **Monikou Poláčkovou, zamestnankyňou spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava**, podal dňa 24.8.2017 na Mestský úrad v Sereďi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku návrh na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby „**DS Sereď, I.D.C. Holding, VNV, VNK**“ v k.ú. Šulekovo, k.ú. Horné Zelenice, k.ú. Dolné Zelenice, k.ú. Siladice, k.ú. Varov Šúr, k.ú. Veľké Šúrovce I., k.ú. Valtov Šúr, k.ú. Horný Čepeň, k.ú. Stredný Čepeň, k.ú. Sereď. Zmena sa týka časti stavby v k.ú. Stredný Čepeň a k.ú. Sereď.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Mesto Sereď vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby „**DS Sereď, I.D.C. Holding, VNV, VNK**“, pod č. 10604/ÚPaSP 566/2015/2016 zo dňa 27.6.2016, právoplatné dňa 15.8.2017.

Mesto Sereď, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 a ods. 4 a § 41 ods.1 stavebného zákona **oznamuje** začatie územného konania o zmene územného rozhodnutia dotknutým orgánom a verejnou vyhláškou účastníkom konania a súčasne podľa § 36 ods.2 stavebného zákona **u p ú š ť a** od ústneho prerokovania návrhu.

Projektová dokumentácia rieši iba časť stavby, ktorá sa nachádza v katastrálnom území Sereď a Stredný Čepeň.

Stavebný objekt: SO 01 – VN podzemné vedenie z toho:

d) – VN podzemné vedenie úsek Stredný Čepeň

Stavebný objekt SO 01 časť „d“ rieši napojenie nového VN nadzemného vedenia do káblového VN rozvodu v meste Sereď v časti Stredný Čepeň. Napojenie VN nadzemného vedenia bude zrealizované podzemným vedením vyhotoveným VN káblom typu 3 x 22-NA2XS2Y 1 x 240 mm², celková dĺžka trasy je 772,00 m. Tento stavebný objekt pozostáva z dvoch úsekov.

Prvý úsek tvorí prepojenie nového VN nadzemného vedenia s kioskovou transformátorovou stanicou TS 0832-051. Dĺžka tohto úseku je cca 384 m. Trasa VN podzemného vedenia bude cez ulicu Jelšová v chodníku.

Druhý úsek spojí transformátorovú stanicu TS 0832-051 s existujúcim VN káblom vedeným do murovanej transformátorovej stanice TS 0832-031. Navrhovaný kábel sa naspojkuje na existujúci na križovatke ulíc 8. Máj a veterná. Dĺžka druhého úseku je cca 385 m a jej trasa bude vedená cez ulicu Jelšová v chodníku a v zelenom páse po ulici 8. mája.

Stavebný objekt: SO 02 – VN nadzemné vedenie z toho:

d) – Nové navrhované jednoduché VN nadzemné vedenie

Stavebný objekt SO 02 časť „d“ rieši stavbu nového jednoduchého VN nadzemného vedenia v úseku od obce Šúrovce po Sereď časť Stredný Čepeň. Nové VN vedenie bude vyhotovené vodičmi 3 x 110-AL1/22-ST1A, ktoré budú vedené v prevažnej miere na betónových podperných bodoch s ojedinelými oceľovými priehradovými stožiarimi. Na betónové stožiare sa namontujú oceľové konzoly „Ekobird“. Celková dĺžka nového jednoduchého VN nadzemného vedenia bola pred zmenou trasy VN vedenia 4909,33 m. Jednalo sa o úsek VN nadzemného vedenia od podperného bodu č. 118 po podperný bod č. 166. Trasa navrhovaného jednoduchého VN nadzemného vedenia bola zmenená od podperného bodu č. 156 až po podperný bod č. 164. Trasa nového jednoduchého VN nadzemného vedenia je zmenená oproti pôvodnému projektu z roku 2016 v dĺžke 858,97 m. Celková dĺžka nového jednoduchého VN nadzemného vedenia je po zmene trasy VN vedenia 4778,08 m. Trasa VN vedenia bude vedená mimo zastavaného územia po pozemkoch využívaných na poľnohospodárske účely.

PS 01 – Technologická časť transformátorovej stanice

-Výmena rozvádzača v existujúcej transformátorovej stanici

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku /ÚPaSP/, miestnosť č. 34.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky, pripomienky a vyjadrenia k návrhu uplatniť najneskôr **do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia**. Na neskôr podané námietky sa neprihliadne.

Dotknuté orgány budú o konaní vyrozumení jednotlivo.

Súčasne stavebný úrad účastníkov konania podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona **upozorňuje**, že na námietky a pripomienky, ktoré nebudú uplatnené v tomto prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť, sa neprihliadne v odvolacom konaní.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť **vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Sereď a webovej stránke Mesta Sereď (www.sered.sk)**. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.

Ing. Anna Halabrinová
vedúca oddelenia ÚPaSP

Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom konania podľa § 34 ods. 2 stavebného zákona.

Vyvesené dňa : 10.10.2017
(pečiatka, podpis)

Zvesené dňa :
(pečiatka, podpis)